

**P A Ń S T W O W Y    P O W I A T O W Y**  
**I N S P E K T O R    S A N I T A R N Y**  
**W C H O R Z O W I E**

**tel. 32 241 24 94 ÷ 5 wew. 11**

**e – mail: psse.chorzow@sanepid.gov.pl**

**www.gov.pl/web/psse-chorzow**

NS-HK.7011.1.48.2025

Chorzów, 2025-04-29

**INFORMACJA O JAKOŚCI WODY**

**dotyczy:** Sprawozdania z badań nr **50/W/2025** z dnia **24.04.2025 r.** wykonanego przez  
Laboratorium Chorzowsko–Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie przy ul. Krętej 9.

**OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK**

<b>Miejsce poboru próbki</b>	Centrum Okulistyczne, ul. Wiejska 4, Chorzów (przyłącze wodociągowe)
<b>Rodzaj próbki</b>	woda wodociągowa (przeznaczona do spożycia)
<b>Próbkę pobrał</b>	Dariusz Borys
<b>Nr protokołu pobrania próbki</b>	-
<b>Liczba analityczna</b>	00952/25
<b>Data poboru próbki</b>	14.04.2025 r.
<b>Data dostarczenia próbki</b>	14.04.2025 r.
<b>Data wykonania badań</b>	14.04.2025 r. – 23.04.2025 r.

<b>Miejsce poboru próbki</b>	Przychodnia przy Azotach, ul. Narutowicza 3, Chorzów (przyłącze wodociągowe)
<b>Rodzaj próbki</b>	woda wodociągowa (przeznaczona do spożycia)
<b>Próbkę pobrał</b>	Jarosław Strzała
<b>Nr protokołu pobrania próbki</b>	-
<b>Liczba analityczna</b>	00953/25
<b>Data poboru próbki</b>	14.04.2025 r.
<b>Data dostarczenia próbki</b>	14.04.2025 r.
<b>Data wykonania badań</b>	14.04.2025 r. – 23.04.2025 r.

Miejsce poboru próbki	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Truchana 7, Chorzów (przyłącze wodociągowe)
Rodzaj próbki	woda wodociągowa (przeznaczona do spożycia)
Próbkę pobrał	Dariusz Borys
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	00954/25
Data poboru próbki	14.04.2025 r.
Data dostarczenia próbki	14.04.2025 r.
Data wykonania badań	14.04.2025 r. – 23.04.2025 r.

Miejsce poboru próbki	Centrum Medyczne, ul. Pawła 11, Chorzów (przyłącze wodociągowe)
Rodzaj próbki	woda wodociągowa (przeznaczona do spożycia)
Próbkę pobrał	Jarosław Strzała
Nr protokołu pobrania próbki	-
Liczba analityczna	00955/25
Data poboru próbki	14.04.2025 r.
Data dostarczenia próbki	14.04.2025 r.
Data wykonania badań	14.04.2025 r. – 23.04.2025 r.

Próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych **spełniają** wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie** informuje, że:

**woda w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi**

Informację wydano w oparciu o § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chorzowie  
mgr Aneta Szczęśniak  
/dokument podpisany elektronicznie/  
2025-04-29

.....  
podpis

Otrzymują:

1. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów
2. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Rynek 1, Chorzów
3. NS-HK - aa  
DP