

Chorzów, 14 maja 2018r.

PZP/MD/112/4500/2018

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania na zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni ścieków „Klimzowiec” w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. (Nr sprawy: 30/2018)

Działając na podstawie §11 Regulaminu udzielania zamówień objętych wnioskiem o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w odpowiedzi na pytanie Uczestnika informujemy, co następuje:

Pytanie:

Proszę o odpowiedź na poniższe zagadnienie. Zgodnie z zapisem z projektu umowy par.5 pkt.2 dokumentacja techniczna ma być przekazana w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. W tym celu przede wszystkim niezbędne jest pozyskanie mapy do celów projektowych. W związku z tym Naszym zdaniem termin 1 miesiąca na przekazanie dokumentacji technicznej może nie być możliwy do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyła się do sugestii Wykonawcy. Ze względu na niewielki zakres aktualizacji mapy do celów projektowych, termin jednego miesiąca na przekazanie dokumentacji technicznej zostaje podtrzymany.